

รายงานปริมาณน้ำที่ปั้มน้ำสูบน้ำเข้าไปยังวิทยาลัยหลังงานทดแทน 2566							
เดือน	หน่วยไฟฟ้าที่วัดได้จากมิเตอร์ปั้มน้ำ (หน่วย)	หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละเดือน (kwh)	กำลังของปั้มน้ำ (kw)	ระยะเวลาที่ปั้มน้ำทำงาน (ชั่วโมง/เดือน)	อัตราการไหลของปั้มน้ำ (m <sup>3</sup> /hr)	รวมปริมาณน้ำที่ปั้มน้ำสูบน้ำเข้าไปยังวิทยาลัย (m <sup>3</sup> /เดือน)	หมายเหตุ
มกราคม 2566	60,862.00	909.80	4.95	183.80	21.94	4032.53	-
กุมภาพันธ์ 2566	61,799.80	937.80	4.95	189.45	21.94	4156.63	-
มีนาคม 2566	62,603.50	803.70	4.95	162.36	21.94	3562.26	-
เมษายน 2566	63,678.10	1,074.60	4.95	217.09	21.94	4762.97	-
พฤษภาคม 2566	64,557.70	879.60	4.95	177.70	21.94	3898.67	-
มิถุนายน 2566	65,570.00	1,012.30	4.95	204.51	21.94	4486.84	-
กรกฎาคม 2566	66,622.50	1,052.50	4.95	212.63	21.94	4665.02	-
สิงหาคม 2566	67,809.00	1,186.50	4.95	239.70	21.94	5258.95	-
กันยายน 2566	68,873.80	1,064.80	4.95	215.11	21.94	4719.54	-
ตุลาคม 2566	69,683.60	809.80	4.95	163.60	21.94	3589.30	-
พฤศจิกายน 2566	70,316.50	632.90	4.95	127.86	21.94	2805.22	-
ธันวาคม 2566	71,181.30	864.80	4.95	174.71	21.94	3833.07	-
รวม		11,229.10	59.40	2,268.51	263.28	49,771.00	

รายงานปริมาณน้ำที่ปั้มน้ำสูบน้ำเข้าไปยังวิทยาลัยหลังงานทดแทน 2567							
เดือน	หน่วยไฟฟ้าที่วัดได้จากมิเตอร์ปั้มน้ำ (หน่วย)	หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละเดือน (kwh)	กำลังของปั้มน้ำ (kw)	ระยะเวลาที่ปั้มน้ำทำงาน (ชั่วโมง/เดือน)	อัตราการไหลของปั้มน้ำ (m <sup>3</sup> /hr)	รวมปริมาณน้ำที่ปั้มน้ำสูบน้ำเข้าไปยังวิทยาลัย (m <sup>3</sup> /เดือน)	หมายเหตุ
มกราคม 2567	71,988.60	807.30	4.95	163.091	21.94	3578.215	-
กุมภาพันธ์ 2567	72,517.90	529.30	4.95	106.929	21.94	2346.029	-
มีนาคม 2567	74,019.00	1,501.10	4.95	303.253	21.94	6653.360	-
เมษายน 2567	74,744.40	725.40	4.95	146.545	21.94	3215.207	-
พฤษภาคม 2567	76,216.50	1,472.10	4.95	297.394	21.94	6524.823	-
มิถุนายน 2567	77,048.20	831.70	4.95	168.020	21.94	3686.363	-
กรกฎาคม 2567	77,956.30	908.10	4.95	183.455	21.94	4024.993	-
สิงหาคม 2567	79,952.20	1,995.90	4.95	403.212	21.94	8846.474	-
กันยายน 2567	80,947.40	995.20	4.95	201.051	21.94	4411.048	-
ตุลาคม 2567	81,581.60	634.20	4.95	128.121	21.94	2810.979	-
พฤศจิกายน 2567	82,215.80	634.20	4.95	128.121	21.94	2810.979	-
ธันวาคม 2567	82,850.03	634.23	4.95	128.127	21.94	2811.112	-
รวม		11,668.73	59.40	2,357.32	263.28	51,719.58	

รายงานปริมาณน้ำที่ปั้มน้ำสูบน้ำเข้าไปยังวิทยาลัยพลังงานทดแทน 2568

เดือน	หน่วยไฟฟ้าที่วัดได้จากมิเตอร์ปั้มน้ำ (หน่วย)	หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละเดือน (kwh)	กำลังของปั้มน้ำ (kw)	ระยะเวลาที่ปั้มน้ำทำงาน (ชั่วโมง/เดือน)	อัตราการไหลของปั้มน้ำ (m <sup>3</sup> /hr)	รวมปริมาณน้ำที่ปั้มน้ำสูบน้ำเข้าไปยังวิทยาลัย (m <sup>3</sup> /เดือน)	หมายเหตุ
มกราคม 2568	83,484.15	634.12	4.95	128.11	21.94	2810.62	-
กุมภาพันธ์ 2568	84,351.35	867.20	4.95	175.19	21.94	3843.71	-
มีนาคม 2568	85,340.83	989.48	4.95	199.89	21.94	4385.70	-
เมษายน 2568	86,830.15	1,489.32	4.95	300.87	21.94	6601.15	-
พฤษภาคม 2568	88,419.65	1,589.50	4.95	321.11	21.94	7045.18	-
มิถุนายน 2568	90,155.07	1,735.42	4.95	350.59	21.94	7691.94	-
กรกฎาคม 2568	91,339.44	1,184.37	4.95	239.27	21.94	5249.51	-
สิงหาคม 2568	92,492.68	1,153.24	4.95	232.98	21.94	5111.53	-
กันยายน 2568	93,781.97	1,289.29	4.95	260.46	21.94	5714.55	-
ตุลาคม 2568	94,474.36	692.39	4.95	139.88	21.94	3068.90	-
พฤศจิกายน 2568	95,828.01	1,353.65	4.95	273.46	21.94	5999.81	-
ธันวาคม 2568	96,680.35	852.34	4.95	172.19	21.94	3777.85	-
รวม		13,830.32	59.40	2,794.00	263.28	61,300.45	